А К Т № 2

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.

д.Бирюковка Большесолдатский район Курская область
16.08.2014 г.

(место составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Главы Саморядовского сельсовета

Большесолдатского района от 14.08.2014 г. № 50-р

В соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду от 14 августа 2014 г. , утвержденным Главой Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области

(ф.и.о. руководителя (его заместителя) органа , проводящего проверку)

с 14.08.2014 г по 16.08.2014 г.

в соответствии с Федеральном законом от 27 июля 2010 г № 190- ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

учреждений образования Управления образования Большесолдатского района

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

МКОУ «Бирюковская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области

Котельная в отдельно стоящем здании, площадью 60 кв. м., протяженность теплотрассы 36 м, тип котла У-5, вид топлива– уголь, мощность котла 250 КВт

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: котельная и система отопления готовы к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду : МКОУ «Бирюковская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области готова к работе в отопительном периоде.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015г._____

Председатель комиссии : _____ В.И.Поздняков

Подпись , расшифровка подписи

Заместитель председателя

комиссии _____ С.И.Воронцов

Члены комиссии _____ Н.Н.Щетинин

_____ Т.В.Пылева

_____ Э.В.Беленьков

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил :

_____20_____ г. Т.В.Пылева

П А С П О Р Т

готовности к отопительному периоду 2014/2015

Выдан МКОУ «Бирюковская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области

В отношении следующих объектов , по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.Котельная и система отопления МКОУ «Бирюковская основная общеобразовательная школа»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 16 августа 2014 года

№ 2

В .И.Поздняков, Глава Саморядовского сельсовета

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)